



CERTIFIKAT O USKLAĐENOSTI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Br. / No

203/ 06

Proizvod / *Product* Konfekcionirani grijajući kabeli određenih duljina s priključnim kabelom
serije RHK , napon 230V (220V)

1. Naziv i konstrukcija:grijaćeg kabela: tip SJXFJ5 , 300/500V, proizv.: W. Garnisch, slijedeće konstrukcije:
Grijači vodič od materijala prema konkretnom zahtjevu izoliran je silikonskom gumom, hladni pokositreni
bakreni vodič presjeka 0,6 mm² izoliran je polivinilkloridom. Grijači i hladni vodič zajedno su použeni te je
uz njih paralelno položena dodatna žica (pokositrena bakrena uzica 32 x 0,2 mm) za uzemljenje a
međuprostor ispunjen vlaknima staklene svile. Takvo jezgro zaštićeno je zaslonom od sloja omotane
alumijski metalizirane poliesterske folije te vanjskim plaštem od polivinilklorida.
2. Priključni kabel: tipa JZ -600 3G1,5mm², 0,6/1kV, konstrukcije prema DIN VDE 0262/95 I DIN
VDE 0281, HELUKABEL

Podnositelj zahtjeva/ *Applicant* **VUGA GLOBAL d.o.o.**, Franje Tuđmana 91;
10431 Sveta Nedelja

Proizvođač / *Manufacturer* **ECL Technologies & Consulting GmbH**, Njemačka

Osnovna obilježja proizvoda Konfekcionirani grijajući kabeli određenih duljina s priključnim kabelom,
Principal characteristics of the product serija RHK , napon 230V (220V);
(U Prilogu 1. navedeni su artikli za koje vrijedi ovaj CERTIFIKAT O USKLAĐENOSTI – ukupno: 12 artikla)

Ispitivanje je provedeno u KONČAR - Institut za elektrotehniku - Zagreb,
Test was performed in

Broj i datum izvještaja o ispitivanju I - 156/ 06. ; 2006-06-09
Test report No and date

Rok važnosti certifikata 2016-06-09 (Zahtjeva se provjera sukladnosti s certificiranim tipom
Certificate validity svakih 12 mjeseci - vidi poleđinu certifikata)

ZAKLJUČAK / CONCLUSION

Ovim se potvrđuje da su značajke proizvoda u skladu sa zahtjevima slijedećih propisa i normi
*It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements
of the following regulations and standards*

"Naredba o obveznom potvrđivanju elektroenergetskih izoliranih vodiča i kabela
(N.N.55/96) **DIN VDE 0262/95 i DIN VDE 0281**

i deklariranim tehničkim karakteristikama proizvođača.

OVLAŠTENJE / LICENCE

Datum izdavanja ovlaštenja : KLASA: UP/I-383-02/97-02/60
Date of issue of licence UR.BROJ: 558-04/9-97-2

od 17.prosinca 1997
Evidencijska oznaka BE1

Datum 2006-06-09
Date

M.P.
Seal
KONČAR Institut za
elektrotehniku d. d.
Z A G R E B 8

Potpis ovlaštene osobe
Signature of authorized person

Josip Polak, dipl. ing.