



CERTIFIKAT O USKLAĐENOSTI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Br. / No

204/ 06

Proizvod / Product Konfekcionirani grijači kabeli određenih duljina s priključnim kabelom  
serije RHK , napon 400V

- 1 Naziv i konstrukcija:grijaćeg kabela: tip SJXFJ5 , 300/500V, proizv.: W. Garnisch, slijedeće konstrukcije:  
Grijači vodič od materijala prema konkretnom zahtjevu izoliran je silikonskom gumom, hladni pokositreni  
bakreni vodič presjeka 0,6 mm<sup>2</sup> izoliran je polivinilkloridom. Grijači i hladni vodič zajedno su použeni te je  
uz njih paralelno položena dodatna žica ( pokositrena bakrena uzica 32 x 0,2 mm) za uzemljenje a  
međuprostor ispunjen vlaknima staklene svile. Takvo jezgro zaštićeno je zaslonom od sloja omotane  
aluminijски metalizirane poliesterske folije te vanjskim plaštem od polivinilklorida.
2. Priključni kabel: tipa JZ -600 3G1,5mm<sup>2</sup>, 0,6/1kV, konstrukcije prema DIN VDE 0262/95 I DIN VDE 0281,  
HELUKABEL

Podnositelj zahtjeva/ Applicant **VUGA GLOBAL d.o.o.**, Franje Tuđmana 91;  
10431 Sveta Nedelja

Proizvođač / Manufacturer **ECL Technologies & Consulting GmbH**, Njemačka

Osnovna obilježja proizvoda Konfekcionirani grijači kabeli određenih duljina s priključnim kabelom,  
*Principal characteristics of the product* serija RHK , napon 400V  
(U Prilogu 1. navedeni su artikli za koje vrijedi ovaj CERTIFIKAT O USKLAĐENOSTI – ukupno: 7 artikla)

Ispitivanje je provedeno u KONČAR - Institut za elektrotehniku - Zagreb,  
*Test was performed in*

Broj i datum izvještaja o ispitivanju I - 157/ 06. ; 2006-06-09  
*Test report No and date*

Rok važnosti certifikata 2016-06-09 ( Zahtjeva se provjera sukladnosti s certificiranim tipom  
*Certificate validity* svakih 12 mjeseci - vidi poleđinu certifikata)

ZAKLJUČAK / CONCLUSION

Ovim se potvrđuje da su značajke proizvoda u skladu sa zahtjevima slijedećih propisa i normi  
*It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements  
of the following regulations and standards*

“Naredba o obveznom potvrđivanju elektroenergetskih izoliranih vodiča i kabela  
(N.N.55/96); **DIN VDE 0262/95 I DIN VDE 0281**

**i deklariranim tehničkim karakteristikama proizvođača.**

OVLAŠTENJE / LICENCE

Datum izdavanja ovlaštenja : KLASA: UP/II-383-02/97-02/60  
*Date of issue of licence* UR.BROJ: 558-04/9-97-2

od 17.prosinca 1997  
Evidencijska oznaka BE1

Datum 2006-06-09  
*Date*

M.P.  
Seal  
KONČAR - Institut za  
elektrotehniku d. d.

Z A G R E B 8

Potpis ovlaštene osobe  
*Signature of authorized person*

Josip Polak, dipl. ing.