


Veza : CERTIFIKAT O USKLAĐENOSTI BR. 204/ 06 od 2006. 06.09.

- Proizvod: Konfekcionirani grijaći kabeli određenih duljina s priključnim kabelom serije RHK , napon 400V
1. Naziv i konstrukcija:grijaćeg kabela: tip SJXFJ5 , 300/500V, proizv.: W. Garnisch, slijedeće konstrukcije: Grijaći vodič od materijala prema konkretnom zahtjevu izoliran je silikonskom gumom, hladni pokositreni bakreni vodič presjeka  $0,6 \text{ mm}^2$  izoliran je polivinilkloridom. Grijaći I hladni vodič zajedno su použeni te je uz njih paralelno položena dodatna žica ( pokositrena bakrena uzica  $32 \times 0,2 \text{ mm}$ ) za uzemljenje a međuprostor ispunjen vlaknima staklene svile. Takvo jezgro zaštićeno je zaslonom od sloja omotane aluminijski metalizirane poliesterske folije te vanjskim plaštem od polivinilklorida.
  2. Priključni kabel: tipa JZ -600  $3G1,5\text{mm}^2$ , 0,6/1kV, konstrukcije prema DIN VDE 0262/95 I DIN VDE 0281, HELUKABEL

Artikli:

Artikl	duljina /m/	Snaga /W/
RHK 43-4	43	747
RHK 56-4	56,3	965
RHK 76-4	76,2	1292
RHK 104-4	104,3	1786
RHK 154-4	154,1	2628
RHK 181-4	181	3094
RHK 209-4	209	3562

Ukupno: 7 artikla

  
 KONČAR - Institut za  
 elektrotehniku d. d.  
 Z A C R E B 8